

Zbąszyń, 17.12.2018 r.

Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu
ul. Topolowa 31a
64-360 Zbąszyń
tel. 68 3846-243

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1986 ze zm.) w formie rozeznania cenowego **zaprasza do składania ofert na:**

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie otworu awaryjnego nr 1a, zlokalizowanego na ujęciu wód podziemnych w Nowej Wsi Zbąskiej.

2. Termin wykonania zadania:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się **do dnia 31.03.2019 r.**

3. Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:
cena – waga 100 %

4. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:

- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zapytania
- informacja z krajowego rejestru sądowego,
- oświadczenie o dysponowaniu niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia,
- oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał przynajmniej jedną studnię głębinową o głębokości min. 60m, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:

Cena wskazana w ofercie musi:

- a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT- jeśli występuje,
- b) uwzględnić wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w tym koszty dostawy. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

6. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie otworu awaryjnego nr 1a, zlokalizowanego na ujęciu wód podziemnych w Nowej Wsi Zbąskiej zgodnie z projektem robót geologicznych opracowanego przez mgr Sławomira Chrzastowskiego, zatwierdzonego Decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-I.7430.61.2018 r. z dnia 16.11.2018 r.

Prace geologiczne będą prowadzone na działce o nr ewid. 293/1, obręb ewidencyjny 301506_5.0006 Nowa Wieś Zbąska. Projektowany otwór zgodnie z definicją będzie otworem awaryjnym (otwór zlokalizowany w zasięgu oddziaływania ujęcia wód podziemnych posiadającego ustalone zasoby eksploatacyjne, o konstrukcji zbliżonej do innych otworów tego ujęcia, eksploatowany naprzemiennie z tymi otworami i ujmujący wodę z tego samego poziomu wodonośnego.

Prace geologiczne należy wykonać wg poniższego schematu:

- a) wiercenie projektuje się metodą udarowo – obrotową, na sucho,
- b) wiercenie projektuje się dwoma kolumnami rur:
 - Ø 508 do głębokości ok. 26 m,
 - Ø 457 do głębokości ok. 52 m.
- c) po odwierceniu otworu do głębokości ok. 52 m (należy przewiercić warstwę wodonośną) należy go zafiltrować na przelocie pomiędzy 36-50 m, filtrem o średnicy 300/330 mm, chyba że stwierdzona granulacja wskaże na konieczność zafiltrowania innych przelotów,
- d) konstrukcja otworu powinna wyglądać następująco:
 - rura podfiltrowa Ø 300/330 mm, 50-52 m,
 - filtr siatkowy o długości l=14 m, Ø 300/330 mm, 36-50 m (siatka o średnicy oczek 10),
 - rura nadfiltrowa (cembrowa) Ø 300/330 mm, 0-36 m,
- e) kolumna filtrowa powinna być wykonana z rur PCV typ K, przeznaczonych do zabudowy studni, gwintowanych, z atestem do wód pitnych,
- f) obsypka filtra dobrana zostanie na podstawie analizy zwierconych utworów,
- g) rury wiercnicze należy wyciągnąć z otworu,
- h) przestrzeń zarurową należy uszczelnić kompaktynem na przelocie 20-26 (o ile wyniki wiercenia nie będą wskazywały konieczności uszczelnienia na innych przelotach) – pozostałą część przestrzeni zarurowej należy wypełnić materiałem piaszczystym,

- i) dół urobkowy należy zlikwidować przez zasypanie, a nadmiar urobku rozprościć po terenie Wnioskodawcy,
- j) dopuszcza się przegłębienie otworu jeżeli będzie to konieczne i umożliwi to osiągnięcie założonego celu geologicznego,
- k) dopuszcza się zmianę konstrukcji studni w zależności od zmian w budowie geologicznej oraz warunków reologicznych przewierczanych utworów, stwierdzonych na podstawie analizy zwierczanych utworów (bez możliwości zmian w stosowanych materiałach),
 - l) dopuszcza się zmianę długości filtru studziennego jeśli podczas wykonywanych robót okaże się, że napotkane warunki będą wymagały takiej korekty. Faktyczną konstrukcję ustali nadzór geologiczny na podstawie warunków rzeczywistych po wcześniejszej konsultacji z Zamawiającym,
 - ł) dopuszcza się zmniejszenie średnicy kolumny filtrowej oraz rury pod i nadfiltrowej jeżeli granulacja warstwy wodonośnej wymusi zastosowanie większej ilości obsypki,
- m) dopuszcza się zmianę lokalizacji otworu w obrębie granic działki, do której Zamawiający posiada tytuł prawny, jeżeli będzie to uzasadnione przyczynami technicznymi,
- n) wyklucza się możliwość zmiany technologii wiercenia na płuczkowy.

7. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie **do dnia 21.12.2018 r. do godz. 12.00** na piśmie w siedzibie Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych ul. Topolowa 31a, 64-360 Zbąszyń / faksem pod nr 68 3846243 wew. 24 / na adres mailowy: zuk@zuk.zbaszyn.pl

oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

8. Warunki udziału w postępowaniu:

- a. złożenie oferty w wyznaczonym terminie;
- b. przedstawienie wszystkich niezbędnych załączników wymienionych w pkt.4

9. Termin związania ofertą 30.06.2019 r. (od ostatecznego terminu składania ofert).

10. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie informacji o zamieszczonych ofertach i wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej ZUK Zbąszyń.

11. Podpisanie zamówienia:

Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu zamówienia.

12. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Maria Szutta, tel. 68 3846 243 wew. 25

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Projekt geologiczno – techniczny otworu

Kierownik Zakładu

[Signature]
inż. Jędrzej Uratwal.

.....
(data i podpis kierownika)

[Small signature]

.....
(miejsce, data)

Wykonawca:

.....
.....

Zamawiający
Zakład Usług Komunalnych
ul. Topolowa 31A
64-360 Zbąszyń

OFERTA CENOWA

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na wykonanie otworu awaryjnego nr 1a, zlokalizowanego na ujęciu wód podziemnych w Nowej Wsi Zbąskiej składam ofertę następującej treści:

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za następującą cenę:

netto.....zł

VAT.....zł

brutto.....zł

(słownie złotych).....)

2. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem.
3. Oświadczam, iż dysponuję uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczam, że:
 - zapoznałem / zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
 - w razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.
5. Oświadczam, że jestem / nie jestem płatnikiem podatku VAT.
6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia umowy: do
7. Termin związania ofertą:.....dni

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy:

tel. kontaktowy....., fax..... e-mail.....

Załączniki:

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

1.....

2.....

3.....

4.....

.....

(data, czytelny podpis wykonawcy)