



ul. Topolowa 31A  
64-360 Zbąszyń  
tel./fax.: 68/384-62-43  
NIP: 923-10-32-884, Regon: 970363680

www.zuk.zbaszyn.pl

e-mail: [zuk@zuk.zbaszyn.pl](mailto:zuk@zuk.zbaszyn.pl)

PKO BP 23 1020 4144 0000 6002 0146 0153

Zbąszyń, dnia 17.12.2019 r.

## Sprostowanie treści zapytania ofertowego

Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 12.12.2019 r., nr sprawy DG.331.17.2019 na: „Zakup wodnego roztworu podchlorynu sodowego 15 % (5.430 kg)”

Zamawiający – Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu informuje o dokonanym sprostowaniu treści zapytania ofertowego w następujący sposób:

*Jest:*

„Przedmiotem zamówienia jest zakup wodnego roztworu podchlorynu sodowego 15 % (5.430 kg).

*Winno być:*

„Przedmiotem zamówienia jest zakup wodnego roztworu podchlorynu sodowego 12 % (5.430 kg).

Jednocześnie sprostowaniu ulega treść załącznika nr 1 do zapytania ofertowego – oferta cenowa w następujący sposób:

*Jest:*

„W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego zakup wodnego roztworu podchlorynu sodowego 15 %, obejmującego dostawę materiału na Stację Uzdatniania Wody w Perzynch (osada Bielawy), oraz odbiór pustych opakowań składam ofertę następującej treści.”

*Winno być:*

„W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego zakup wodnego roztworu podchlorynu sodowego 12 %, obejmującego dostawę materiału na Stację Uzdatniania Wody w Perzynch (osada Bielawy), oraz odbiór pustych opakowań składam ofertę następującej treści.”

W związku powyższym Zamawiający przedłuża czas na składanie ofert do dnia **24.12.2019 r. do godz. 10:00.**

Z up. KIEROWNIKA ZUK

  
mgr Magdalena Furman



ul. Topolowa 31A  
64-360 Zbąszyń  
tel./fax.: 68/384-62-43  
NIP: 923-10-32-884, Regon: 970363680

www.zuk.zbaszyn.pl

e-mail: [zuk@zuk.zbaszyn.pl](mailto:zuk@zuk.zbaszyn.pl)

PKO BP 23 1020 4144 0000 6002 0146 0153

Zbąszyń, dnia 17.12.2019 r.

## Sprostowanie treści zapytania ofertowego

Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 12.12.2019 r., nr sprawy DG.331.17.2019 na: „Zakup wodnego roztworu podchlorynu sodowego 15 % (5.430 kg)”

Zamawiający – Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu informuje o dokonanym sprostowaniu treści zapytania ofertowego w następujący sposób:

*Jest:*

„Przedmiotem zamówienia jest zakup wodnego roztworu podchlorynu sodowego 15 % (5.430 kg).

*Winno być:*

„Przedmiotem zamówienia jest zakup wodnego roztworu podchlorynu sodowego 12 % (5.430 kg).

Jednocześnie sprostowaniu ulega treść załącznika nr 1 do zapytania ofertowego – oferta cenowa w następujący sposób:

*Jest:*

„W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego zakup wodnego roztworu podchlorynu sodowego 15 %, obejmującego dostawę materiału na Stację Uzdatniania Wody w Perzynch (osada Bielawy), oraz odbiór pustych opakowań składam ofertę następującej treści.”

*Winno być:*

„W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego zakup wodnego roztworu podchlorynu sodowego 12 %, obejmującego dostawę materiału na Stację Uzdatniania Wody w Perzynch (osada Bielawy), oraz odbiór pustych opakowań składam ofertę następującej treści.”

W związku powyższym Zamawiający przedłuża czas na składanie ofert do dnia **24.12.2019 r. do godz. 10:00.**

Z up. KIEROWNIKA ZUK

  
mgr Magdalena Furman